

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 403 DEL 19.10.2017

Struttura Complessa GESTIONE TECNICA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta SIEMENS S.p.A. di Genova dell'intervento di ripristino della centralina allarmi del Servizio di Radioterapia.
Importo interventi € 3660,00 IVA C.
CIG – Z132043C9F

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnica

Dott. Ing. Romolo MAGCHI



- Richiamati i principi sanciti dal D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione;
- Considerato che con deliberazione D.G. n° 550 del 21/06/2012 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti;
- Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui sopra;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

<p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA evidenzia quanto segue</p>
--

Premesso che il nuovo Servizio di Radioterapia del Felettino si avvale di un sistema di controllo denominato DESIGO, installato dalla Ditta Siemens di Genova; tale sistema gestisce il buon funzionamento degli impianti di climatizzazione, illuminazione, controllo accessi, videocontrollo, impianti elettrici e meccanici dell'intera struttura;

Considerato che negli ultimi tempi sempre più frequentemente si sono verificati vari episodi di malfunzionamento degli impianti meccanici, che hanno richiesto l'intervento della casa costruttrice Siemens per verificarne le anomalie; la medesima ha constatato, a seguito di visita predittiva, che occorre procedere alla manutenzione e taratura di tutti gli attuatori e comandi del sistema di controllo;

Premesso che tale intervento può essere delegato unicamente alla casa costruttrice del sistema DESIGO, è stata pertanto contattata la Ditta Siemens S.p.A., con sede a Genova, in Via Enrico Meloni 83, la stessa ha riscontrato la ns. richiesta con mail del 26/09/17 proponendo una revisione generale per ripristinare il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature, l'importo della suddetta revisione è pari a € 3000,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 3660,00 IVA C. (allegato A);

Verificata la congruità dell'offerta rapportata alla tipologia di intervento da affidare;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto dell'intervento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che sono stati verificati i requisiti di carattere generale della Ditta migliore offerente, in particolare l'iscrizione alla C.C.I.A.A e la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Di dare atto che, considerata la natura e la non elevata entità economica della prestazione il perfezionamento della procedura di affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016;

In attuazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalle normative vigenti, l'affidamento di cui trattasi, è identificato con il **CIG Z132043C9F**

accertato che il sottoscritto, ing. Romolo Macchi, in qualità di dirigente della Struttura Complessa al quale compete l'adozione del presente provvedimento non versa in situazioni di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento aziendale (approvato con Delibera D.G. n. 65 del 29/01/2014) e nelle ipotesi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Tanto premesso

L'anno 2017 (duemiladiciasette) e questo giorno 17 (diciasette) del mese di ottobre in la Spezia

DISPONE

Per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. Di procedere all'approvazione del preventivo presentato dalla Ditta Siemens S.p.A., con sede a Genova, in Via Enrico Meloni 83 per l'importo di 3000,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 3660,00 IVA C. (allegato A);
2. Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016
3. Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa a carico del bilancio 2017 di € 3000,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 3660,00 IVA C., con imputazione sull'autorizzazione di spesa 14/13/2017, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria non capitalizzabili;
4. Di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di regolarità contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua numerazione e la successiva pubblicazione all'Albo Aziendale e all'invio al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale;
6. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

La Spezia, _____

**Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione Tecnica**
(Dott. Ing. Romolo MACCHI)

ESECUTIVITA'

Imputazione € 3660,00 IVA C. - AUT. 14/13/17 - Esercizio 2017 - C.E. 130035005

17 OTT. 2017

Il Responsabile S.C.
Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Fabio Cargioli)

RE: Richiesta intervento tecnico

ADAMI SALVATORE

sab 07/10/2017 06:37

A: Bisso, Luigi Giovanni <Luigi.Bisso@siemens.com>;

Cc: ROMUALDI PATRIZIA <patrizia.romualdi@asl5.liguria.it>;

SIEMENS

ALLEGATO (A)

In relazione all'oggetto sentito il mio responsabile l'ing. Romolo Macchi si autorizza l'intervento da effettuarsi in brev tempo. Per le formalità amministrative rivolgersi alla sig. Romualdi della S.C. Gestione Tecnica (0187535968 dopo le ore 10,00) che legge in copia

Cordiali saluti

ASL 5 SPEZZINO - Gestione Tecnica
Coll. Tecn. Salvatore Adami
sede Via Chiodo 137
19121 La Spezia
cell 335/7197486 - uff. 0187/535980

Da: Bisso, Luigi Giovanni <Luigi.Bisso@siemens.com>

Inviato: martedì 26 settembre 2017 11:31

A: ADAMI SALVATORE

Oggetto: R: Richiesta intervento tecnico

Buongiorno Sig. Adami,

Scusi il ritardo nella risposta.

Da quanto riscontrato durante la visita del 19-9, risulta necessario dedicare un po' di tempo per ripristinare il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature, sia per quanto riguarda la parte rivelazione fumi sia per la parte condizionamento e BMS.

Stando proprio stretti stretti occorrono:

N°2 giornate di due tecnici per il fire.

N°1 giornata di un tecnico per il meccanico.

L'importo netto per l'intervento e' pari a: 3.000,00 €

Per la proposta del contratto manutenzione, aspetterei il risultato di questo intervento, così da poter ottimizzare il numero delle giornate (in linea di massima una giornata a semestre di un tecnico per il fire più una giornata a semestre per il meccanico).

In attesa di un cortese riscontro colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Luigi Bisso

Siemens S.p.A.

RC-IT BT BR-MIL S-SSP-GE

Via Enrico Melen, 83

16152 Genova GE, Italy

Fax: +39 010 3434-691

Mobile: +39 335 6968911

<mailto:luigi.bisso@siemens.com>

Da: ADAMI SALVATORE [mailto:salvatore.adami@asl5.liguria.it]

Inviato: giovedì 7 settembre 2017 10:21

A: Bisso, Luigi Giovanni (RC-IT BT BR-MIL S-SSP-GE)

Oggetto: Richiesta intervento tecnico

A seguito di precedenti contatti e alle problematiche di falsi allarmi della vs.centralina trasmessi a mezzo ns.combinatore telefonico,dovendo aggiornare l'impianto EVAC da parte della ditta RCF ;chiedo la disponibilità da parte dei vs.tecnici di poter intervenire per il giorno 19.09.2017 alle ore 09,30-10,00 congiuntamente al tecnico RCF.

Cordiali saluti

ASL 5 SPEZZINO - Gestione Tecnica

Coll. Tecn. Salvatore Adami

sede Via Chiodo 137

19121 La Spezia

cell 335/7197486 - uff. 0187/535980