



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. **257** del **14** MAR. 2017

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione Tecnica

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Contratto di manutenzione in regime "full risk" delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL 5 per il triennio 2017-2019 alla Ditta GADOMED SRL di Genova.

CIG ZBB1D149A0

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: € 48.678,00

di cui a carico del corrente esercizio € 16.226,00 IVA C.

C.E. 130030005 AUT. 2017/14/8

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 31 del 31.01.2017 il direttore della S.C. Gestione Tecnica ha avviato una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione full risk delle apparecchiature per l'addolcimento delle acque a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL 5 Spezzino, approvando la lettera di invito contenente l'elenco delle apparecchiature, il capitolato delle prestazioni richieste e fissando in € 20.000 oltre IVA l'importo annuo a base di negoziazione (allegato 1) .

L'invito è stato diramato ai seguenti tre operatori economici dello specifico settore:

- 1. CULLIGAN ITALIANA SPA – Via Gandolfi 6 – 40057 Cadriano nell'Emilia (BO)
con lettera ns. prot. 3995 del 01/02/2017 (All.1)**
- 2. BAXTER SPA – Piazza dell'Industria 20 – 00144 – Roma
con lettera ns. prot. 3989 del 01/02/2017 (All.1)**
- 3. GADOMED SRL – Via Monte Zovetto 29/1 – 16145 Genova
con lettera ns. prot. 3997 del 01/02/2017 (All.1)**

All'esito della procedura, come risulta dalla documentazione agli atti della Gestione Tecnica, la ditta CULLIGAN ITALIANA SPA ha offerto un canone annuo di € 20.482,80 + IVA, pertanto superiore a quello posto a base di gara.

La ditta BAXTER SPA non ha prodotto alcuna offerta motivando il fatto che le apparecchiature oggetto del contratto non erano prodotte dalla loro Casa.

La ditta GADOMED SRL ha offerto il canone annuo di € 13.490,00 + IVA , applicando uno sconto pari al 32,55%

Dato atto che l'offerta migliore è risultata quella della Ditta GADOMED SRL, con la medesima è stata condotta una ulteriore negoziazione ottenendo l'offerta finale che comporta un importo annuo di € 13.300,00, oltre IVA (Allegato 2).

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiudicazione della predetta ditta del servizio di che trattasi, per il triennio 2017-2019 e per l'importo complessivo di € 39.900,00, oltre IVA di legge.

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 731 del 29/7/2016;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta GADOMED SRL di Genova il servizio di manutenzione e assistenza "full risk", delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici

dell'ASL 5 per il triennio 2017 – 2019 e per l'importo annuo di € 13.300,00 + IVA al 22%, quindi in totale € 16.226,00 l'anno ed € 48.678,00 per il triennio;

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta regolarmente registrata nel bilancio aziendale con autorizzazione n. 14/8/2017;
4. di dare atto che analoga spesa sarà da prevedere anche per i successivi anni 2017, 2018 e 2019;
5. di stabilire che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del DG n. 984 del 17.11.2016.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa e di pubblicarlo altresì all'albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i.

IL PROPONENTE
Il Direttore Struttura Complessa
Gestione Tecnica
(Dottor Ingegnere Romolo MACCHI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE
Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottorssa Laura Aurora LODETTI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottorssa Maria Antonietta BANCHERO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento
Ass. Amm.vo Patrizia Romualdi

Dellbera n. 257 del

14 MAR. 2017

composta di n. 3 pagine + 2 allegati

| | |
|--|---|
|  <p>ASL N. 5 SPEZZINO</p> | <p>Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" LA SPEZIA Via 24 Maggio 139 19124 la Spezia Struttura Complessa Gestione Tecnica</p> |
|--|---|

Prot. n.

La Spezia, _____

OGGETTO: Richiesta di offerta per Contratto di manutenzione in regime "full risk" per l'anno 2017 delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL n°5 Spezzino – CIG : ZBB1D149A0

Si richiede, con la presente, proposta di contratto in regime "Full Risk "per l'anno 2017 delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL n°5 Spezzino ,così come individuati nella seguente tabella .

| UBICAZIONE | REPARTO | MODELLO |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| P.O. S.ANDREA Via Veneto - La Spezia | ODONTOIATRIA -p.1pad.Da Pozzo | Medallist 910/50 |
| | B.O- Chirurgico p.1 -pad.5 | Global Cabinet TC |
| | B.O- Chirurgico p.1-pad.5 | Medallist 910/30 |
| | Medicina Nucleare p.1 pad. Centrale | Colonna Demi MB9 |
| | Sottocentrale p.1° - pad.6 | Medallist 10C TC DMV |
| | Pronto Soccorso p.t - pad. B2 | Medallist 910/30 TC DMV |
| | Ginecologia p.2° - pad.5 | Medallist 910/30 MDV |
| P.O. S. NICOLO' - Via Madonna della Guardia-Levanto | ORL- ambulatori p.t - pad.5 | Medallist 910/50 TC DMV |
| | S.C. Medicina p.3° | Medallist 910/30 |
| P.O. .S. BARTOLOMEO Via Cisa Sud - Sarzana | B.O p.2° - A234 | Medallist 10C |
| | B.O p. A234 | Medallist 910750 |
| RSA Viale Alpi -La Spezia | p.3° | Colonna Demi M9 |
| | | |

La manutenzione "Full Risk" degli impianti denominati in tabella comprendono anche la manutenzione dei filtri acqua a corredo di ogni impianto e la relativa fornitura del sale rispettando le seguenti tipologie manutentive:

MANUTENZIONE CORRETTIVA : manutenzione che avviene a seguito di rilevazione di un guasto o di un malfunzionamento, detti interventi sono da considerarsi illimitati e devono essere effettuati entro il più breve tempo possibile con un tempo di risoluzione massimo di 24ore dalla ricezione della chiamata. Chiamata che può essere inoltrata (telefonicamente, via fax, via-mail, ecc...) da parte del personale dei centri in tabella abilitati o da incaricato della S.C. Gestione Tecnica. Non verranno autorizzati, né di conseguenza riconosciuti contabilmente, interventi in urgenza che non siano specificatamente richiesti da personale di cui sopra.

L'assuntore dovrà inoltre garantire un tecnico formato e specializzato per la gestione e il coordinamento degli interventi da effettuare, comunicando per iscritto un numero di telefono cellulare al quale le chiamate dovranno essere inviate.

MANUTENZIONE PREVENTIVA PERIODICA PROGRAMMATA: manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati necessaria al mantenimento in efficienza degli impianti di addolcimento

L'assuntore dovrà prendere in carico gli impianti, garantendo l'effettuazione di tutte le azioni necessarie al mantenimento degli stessi in perfetta efficienza, facendo riferimento al protocollo di manutenzione e controllo degli impianti di seguito elencato.

Per tutti gli interventi, programmati o in urgenza, dovranno essere compilati idonei rapporti tecnici, nei quali verranno specificati la descrizione dell'intervento, il tempo impiegato e se trattasi di visita programmata, in urgenza, o se trattasi di intervento non compreso nel contratto; tale rapporto dovrà riportare anche timbro e firma del responsabile o chi per esso del reparto o servizio che ha richiesto l'intervento.

La ditta aggiudicatrice dovrà osservare l'osservanza delle condizioni stabilite ed osservare le disposizioni previste dalle norme nazionali e regionali

CONTROLLO QUINDICINALE

- Controllo della Durezza
- Reintegro del sale ove necessita
- Verifica a vista dell'integrità dell'impianto idroelettrico

CONTROLLI MENSILI:

- Verifica dei parametri di funzionamento
- Verifica delle pressioni di esercizio degli impianti
- Verifica del parametro della durezza
- Verifica del filtro acqua all'inizio dell'impianto idrico ed eventuale sostituzione della cartuccia
- Controllo del contenitore sale
- Fornitura del sale del tipo "sale marino batteriostatico essiccato)
- Controllo dei componenti idroelettrici

CONTROLLI ANNUALI (da effettuare prima della scadenza annuale del contratto)

- Revisione valvole
- Revisione pilota idraulico
- Pulizia contenitore sale e relativa valvola
- Controllo stato e livello resine
-

SERVIZI (da considerarsi compresi nel canone)

- Fornitura in loco del sale stimato in circa 250 sacchi da 25 Kg
- Fornitura di qualsiasi materiale di pulizia
- Sostituzione delle cartucce filtranti per i filtri acqua
- Sostituzione delle eventuali resine

La durata del contratto è fissata in 12 mesi, a partire dall'aggiudicazione

L'importo del canone annuo, costituito dal servizio di manutenzione "Full Risk" e dal costo dei consumabili e di quant'altro necessario al buon funzionamento del servizio, sarà corrisposto trimestralmente a mezzo di fatturazione con emissione delle fatture in formato elettronico come previsto dalle nuove normative di legge nei confronti di ASL5 Spezzino via Fazio, 30 19121- La Spezia - Codice Univoco UFQ5NO.

L'importo a base d'asta su base annua per lo svolgimento delle attività sopradescritte è di **€ 20.000 + IVA**.

L'aggiudicazione verrà effettuata al massimo ribasso.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 16/02/2017 al seguente indirizzo mail:

romolo.macchi@pec.asl5.liguria.it

Per ulteriori chiarimenti di natura tecnica o amministrativa si prega contattare:

salvatore.adami@asl5.liguria.it per la parte tecnica (cell. 335/7197486)

patrizia.romualdi@asl5.liguria.it per la parte amministrativa (tel. uff. 0187/535968)

cordiali saluti.

**Il Direttore della S.C.
Gestione Tecnica
Ing. Romolo MACCHI**



All. 1

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA

La Spezia, _____

OGGETTO : Richiesta di offerta per "Contratto di manutenzione in regime "full risk", per l'anno 2017, delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL 5 Spezzino" – CIG ZBB1D149A0

ELENCO DITTE INVITATE

1. **CULLIGAN ITALIANA SPA –**
Via Gandolfi 6 – 40057 CADRIANO DELL'EMILIA (BO) –
PEC : culligan@pec.culligan.it

2. **BAXTER SPA –**
Piazza dell'Industria 20 – 00144 ROMA – PEC : baxterbids@pec.baxter.com

3. **GADOMED SRL –**
Via Monte Zovetto 29/1 – 16145 GENOVA – PEC : gadomed@legalmail.it

**Il Direttore della S. C.
Gestione Tecnica
(Ing. Romolo MACCHI)**

Al. 2



PRODOTTI OSPEDALIERI - PRESIDI CHIRURGICI Elettromedicali - ASSISTENZA TECNICA

Spett.le
ASL 5
Via Fazio 30
19121 La Spezia
c.a.: Ing. Macchi

Genova, 27/02/2017

OGGETTO: Proposta di contratto di manutenzione "full risk" per il TRIENNIO 2017-2019 delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL 5 Spezzino (CIG: ZBB1D149A0)

Ns. offerta n° 17OFF046BIS

In allegato alla presente siamo lieti di trasmetterVi la nostra offerta per la manutenzione degli impianti in oggetto valida per il TRIENNIO 2017/2018/2019

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o necessità e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

dr. Fabio Patti

Amministratore Unico
GADOMed S.r.l.



GADOMED s.r.l.
Via Monte Zovetto, 29/1 • 16145 Genova - Italy
Tel. 010.3629355 - 010.313836 • Fax 010.313836
e-mail: mail@gadomed.it • www.gadomed.it
Partita IVA 09648250104 - Trib. Ge N. 42890 - C.C.I.A.A. GE N. 287327 - Cap. Soc. 52.000,00 i.v.
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485

Proposta di contratto triennale (2017/2018/2019) di manutenzione "full risk" delle apparecchiature per addolcimento acqua e servizio delle sterilizzatrici dell'ASL 5 Spezzino (CIG: ZBB1D149A0)

VALIDITA'

Validità della presente proposta di contratto è di **90 giorni** dalla data di emissione.

DURATA

La durata del contratto è di **mesi 36** partire dall'ordine

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE

La manutenzione "Full Risk" per gli anni 2017-2018-2019 delle apparecchiature per addolcimento acqua a servizio delle sterilizzatrici dell'ASL5 Spezzino verrà effettuata sulle seguenti apparecchiature

| UBICAZIONE | REPARTO | MODELLO |
|--|--|--------------------------------|
| P.O. S. ANDREA Via Veneto -La Spezia | ODONTOIATRIA p-1 pad. DaPozzo | Medallist 910/50 |
| - | B.O. Chirurgico p 1 pad 5 | Global cabinet TC |
| - | B.O. Chirurgico p 1 pad 5 | Medallist 910/30 |
| - | Medicina Nucleare p1 pad Centrale | Colonna Demi MB9 |
| - | Sottocentrale p1 pad 6 | Medallist 10C TC DMV |
| - | Pronto Soccorso p.t. pad B2 | Medallist 910/30 TC DMV |
| - | Ginecologia p2 pad 5 | Medallist 910/TC MDV |
| - | ORL ambulatori pt pad 5 | Medallist 910/50 TC DMV |
| P.O. S. NICOLO' Via Madonna della guardia Levanto | S.C. Medicina p3 | Medallist 910/30 |
| P.O. S BARTOLOMEO Via Cisa Sud Sarzana | B.O. p2 A234 | Medallist 10C |
| - | B.O. p A234 | Medallist 910/50 |
| RSA Viale Alpi LaSpezia | p3 | Colonna DEMI M9 |

La manutenzione "Full Risk" degli impianti denominati in tabella comprende anche la manutenzione dei filtri acqua a corredo di ogni impianto e la relativa fornitura del sale rispettando le seguenti tipologie manutentive.

MANUTENZIONE CORRETTIVA:

Manutenzione che avviene a seguito di rilevazione di un guasto o di un malfunzionamento; detti interventi sono da considerarsi illimitati e verranno effettuati entro il più breve tempo possibile con un tempo di risoluzione massimo di 24 ore dalla ricezione della chiamata.

La chiamata può essere inoltrata (telefonicamente allo 0103629355, via fax al 010313836, via mail all'indirizzo gadomed@gadomed.it) da parte del personale dei centri in tabella abilitati o da incaricato della SC Gestione tecnica.

Gadomed garantirà un tecnico formato e specializzato per la gestione ed il coordinamento degli interventi da effettuare.

I riferimenti sono:

Dottor Andrea Boccaccio 3355219114

Resp. Tecnico Delegato Valerio Migliazzi 3938109421

Il numero della reperibilità GADOMED attivo 24 h su 24 è : 3496523976

MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA:

Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati necessaria al mantenimento in efficienza degli impianti di addolcimento.

Gadomed prenderà in carico gli impianti, garantendo l'effettuazione di tutte le azioni necessarie al mantenimento degli stessi in perfetta efficienza, facendo riferimento al protocollo di manutenzione e controllo degli impianti di seguito elencato.

Per tutti gli interventi , programmati o in urgenza, verranno compilati idonei rapporti tecnici, nei quali verranno specificati la descrizione dell'intervento, il tempo impiegato e se trattasi di visita programmata, in urgenza, o se trattasi di intervento non compreso nel contratto. Tale rapporto riporterà anche timbro e firma del responsabile o chi per esso del reparto o servizio che ha richiesto l'intervento.

Gadomed osserverà le condizioni stabilite e le disposizioni previste dalle norme nazionali e regionali.

CONTROLLO QUINDICINALE

- Controllo della durezza
- Reintegro del sale ove necessita
- Verifica a vista dell'integrità dell'impianto idroelettrico

CONTROLLI MENSILI

- Verifica dei parametri di funzionamento
- Verifica delle pressioni di esercizio degli impianti
- Verifica dei parametri della durezza
- Verifica del filtro acqua all'inizio dell'impianto idrico ed eventuale sostituzione della cartuccia
- Controllo del contenitore salamoia
- Fornitura del sale del tipo (sale marino batteriostatico essiccato)
- Controllo dei componenti idroelettrici

CONTROLLI ANNUALI (da effettuare prima della scadenza annuale del contratto)

- Revisione valvole
- Revisione pilota idraulico
- Pulizia contenitore sale e relativa valvola
- Controllo stato e livello resine

SERVIZI (da considerarsi compresi nel canone)

- Fornitura in loco del sale (stimato in circa 250 sacchi da 25 kg)
- Fornitura di qualsiasi materiale di pulizia
- Sostituzione delle cartucce filtranti per i filtri acqua
- Sostituzione delle eventuali resine

La durata del contratto è fissata in 36 mesi a partire dall'aggiudicazione.

L'importo del canone annuo, costituito dal servizio di manutenzione full risk e dal costo dei consumabili e di quant'altro necessario al buon funzionamento del servizio, sarà corrisposto trimestralmente a mezzo di fatturazione con emissione delle fatture in formato elettronico come previsto dalle nuove normative di legge nei confronti di ASL 5 Spezzino via Fazio 30 19121 La Spezia Codice univoco UFQ5NO

COSTI

CANONE ANNUO EURO 13.300,00 + I.V.A 22%

IMPORTO TRIENNALE EURO 39.900,00 + I.V.A. 22%

dr. Fabio Patti



Amministratore Unico
GADOMED S.r.l.